

**RELATÓRIO DE ENSAIO**  
**ENSAIOS DIVERSOS**

**INTERESSADO:** BAUTECH INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME  
AVENIDA INDUSTRIAL, 561 - PQ.SAO PEDRO  
CEP: 08586150 – ITAQUAQUECETUBA – SP  
Ref.: (113190)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)**

01 (Uma) Amostra de massa niveladora identificada pelo interessado como: Bautech Massa Acrílica, Fabricação: 30/11/2018, Lote: 1862831121 e recebida pelo laboratório em 03/12/2018.  
**Identificação Interna: L-0270221**

**2. METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES**

**NBR 15312:2006** – Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora.  
**NBR 15303:2005** – Determinação da absorção de água de massa niveladora.  
**NBR 15348:2006** – Massa niveladora monocomponentes à base de dispersão aquosa para alvenaria – Requisitos.

**3. RESULTADOS OBTIDOS**

PARÂMETROS	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÕES
Resistência a abrasão, g	1,57	Max. 5
Absorção de água, %	0,17	Max. 18

**4. AVALIAÇÕES DAS CONFORMIDADES**

A amostra analisada atende as especificações da norma NBR 15348:2006 – Massa niveladora monocomponentes à base de dispersão aquosa para alvenaria – Requisitos quanto aos parâmetros determinados.

**4. DATA DO(S) ENSAIO(S)**

Ensaio realizado no período de 05/12/2018 a 15/01/2019.

São Paulo 18 de Janeiro de 2019.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro tecnológico de controle da qualidade



**JESSICA FIGUEIREDO QUEIROS**  
ANALISTA QUÍMICO  
CRQ N° 04490869

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro tecnológico de controle da qualidade



**KARINA CRUZ**  
GERENTE DE UNIDADE  
CRQ N° 04161647

JF